

A Q CALORIC 5 költségosztó rendszerjellemzői

A költségosztó főbb jellemzői:

- Két érzékelős kivitel
- Intelligens fűtési üzemmód-felismerés (dinamikus bekapcsolás-érzékelés)
- Pontos mérés a mikroprocesszorral vezérelt számításoknak köszönhetően
- Ötjegyű folyadékkristályos kijelző (LCD)
- Régi értékek tárolása a memóriában
- Összesítő tároló
- Adatkapcsolat üzembe helyezéshez, mellyel a készülék paramétereit lehet programozni, továbbá karbantartáshoz és leolvasáshoz
- Távleolvasás rádióhullámokkal
- **Nem igényel hitelesítést, ISO minősítéssel rendelkezik**

Működési elv:

Két érzékelős elektronikus fűtési költségosztó. Az egyik érzékelő a fűtőtest hőmérsékletét méri, a másik a szoba hőmérsékletét regisztrálja, ezáltal csak az a hőmennyiség kerül mérésre, amelyet a fűtőtest adott le, kizárva a pl.: napsütés okozta felmelegedés mérését. Mobil adatgyűjtő és ACT46 szoftverrel automatikusan ellenőriz minden költségosztót és leolvasott adatot. A rádiós távleolvasás által a leolvasási hibák és a költségosztó rendszerbe történő adatbevitelnél jelentkező elírások megszűnnek, teljesen automatizált az adatleolvasás és a betöltés a kiértékelő rendszerbe.

Memóriában tárolt adatok:

- Havi és éves leolvasási értékek tárolása
- Összegzett fogyasztás a legutolsó fordulónap óta
- működési feltételek és hibaiüzenetek
- A memóriában tárolásra kerülnek az utolsó 12 hónap fogyasztási adatai és a működés statisztikái

A kijelző tartalma működés közben

↱	13375	2 S	Aktuális fogyasztás
⇕	MD0.0000P KC0.0000S	0.5	Kijelzőteszt, minden szegmens bekapcsolva
⇕		0.5	Kijelzőteszt, minden szegmens kikapcsolva
⇕	MD3 1.12.	2 S	Nullázási és memória érték írási dátum (nap.hónap formátumban)
⇕	M 06789	5 S	Nullázási dátumi érték
⇕	M c 1056 P	2 S	Checksum (beállítási kijelzés)
⇕	k 060	1 S	K level (beállítási kijelzés)
⇕	X X - Y.Z S	1 S	Beállítás visszaellenőrző
⇕			



1112 Budapest, Menyecske u. 31.

Tel: 06 1 781 2790

Fax: 06 1 781 3018